

Declaration of Performance

ASSA ABLOY

No.: DoP-G461, G462, G464.00

- 1. Identifieringskod produkttyp**
Identification code of the product type
Dörrkoordinatörer med elektriskt manövrerade uppställningsbeslag
Door coordinator devices with electrically powered hold-open devices
- 2. Produkt nummer**
Type number
Glidskena med koordinatör och elektriskt manövrerade öppethållande
Guide rail with coordinator and electrically powered hold-open
- 3. Avsedd användning**
Intended use
För brand och röksektionerade dörrar
On fire and smoke compartmentation doors
- 4. Tillverkare**
Manufacturing
ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND
- 5. System för bedömning och verifiering av kontinuitet för produktens prestanda**
System 1
System of assessment and verification of constancy of performance
System 1
- 6. Byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard**
The construction product is covered by a harmonized standard

Notified Body	Harmonised Standard	CE Certificate, Certification Date
MPA NRW, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, Germany	EN 1158:1997 + A1:2002	0432-CPD-0049 14/10/2010
MPA NRW, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, Germany	EN 1155:1997 + A1:2002	0432-CPD-0050 14/10/2010

7. Deklarerad Prestanda:
Declared Performance

Classification acc. to EN1155:1997 + A1:2002

G461, G462, G464	3	8	3-6	1	1	3
------------------	---	---	-----	---	---	---

Viktiga egenskaper Essential Characteristics	Prestanda Performance	Harmoniserade Teknisk specifikation Harmonised Technical Specification
Självstängning Selfclosing		EN1158:1997 + A1:2002
5.1.2 Produktinformation och design Product information and design	Enheten har levererats med alla delar som behövs för att den skall fungera korrekt The device has been supplied with all parts necessary for its correct operation.	
5.1.3 Produktinformation och design Product information and design	Korrekt samordning av dörrbladen från någon öppningsvinkel är aktiverat, eventuellt med användning av en medbringare. Correct coordination of the door leaves from any opening angle is enabled, eventually with the use of a carry bar.	
5.2.1 Allmänt General		
5.2.2. Sängningsprestanda vid överbelastning Closing overload performance	Test med tillämplig stängningsmoment av 300Nm – utan skada Test with applied moment of 300Nm – without damage	
5.2.3 Manipulations prestanda Manipulation performance	Efter att det aktiva dörrbladet stängs före den inaktiva dörrbladet kommer samordningen återställas vid nästa öppning av aktiva dörren till maximalt 40°. After the active door leaf is closed ahead of the inactive leaf the correct coordination operation is restored by the next opening operation of the active leaf to a maximum of 40°.	
5.2.4 Resistans i vänteläge Resistance of waiting position	Dörren koordinatör anordningen uppnår korrekt sekvens vid stängning av falsade dörrar efter att aktiva dörren utsattes för ett stängningsmoment med 50 Nm vid minsta vänteposition. The door coordinator device achieves correct sequential closing of the rebated doors after the active leaf is subjected to a closing moment of 50 Nm at the minimum waiting position.	
5.2.6 Skador Damage	Inge läckage under test None throughout the test	
5.2.8 Brand / Rök dörrars lämplighet Fire/Smoke door suitability	Klass 1: lämplig för användning i brand/rök dörrar Grade 1: suitable for use on fire/smoke doors	
Hållbarhet av självstäng Durability of self-closing		

5.2.2 Elektrisk frigörning Electrical release	Vid frigörande av den elektriska matningen eller efter det att spänningen reduceras till 10 %, släpper uppställningen dörren inom <3 s Upon removal of the electrical supply or after the voltage is reduced to 10%, the device releases the door in < 3 s	
5.2.5 Öppethållandevinkel Angle of hold open	70° > 70° >	
5.2.6 Manuell frigörning Manual release	Momentet för övergång från 90° vinkel på öppethållandevinkeln är mellan 40 Nm och 120 Nm The moment for release from 90° angle of hold open is between 40Nm and 120 Nm.	
5.2.7 Kontinuerlig öppethållande Continuous hold open	Rörelse mot stängt läge <2 ° under 48h med strömförsörjning Movement towards closing position < 2° during 48h with power supply	
5.2.8 Överbelastnings prestanda Overload performance	Klarar stängning vid överbelastning Withstands the opening overload tests	
5.2.9 Fördröjd frigörning Delayed release	Prestanda ej fastställd NPD	
5.2.10 Elektrisk prestanda Electrical performance	Den manuella frigörningen kontrolleras vid angiven matnings spänning The manual release is verified at rated supply voltage.	
5.2.11 Temperaturökning Temperature rise	Vid nätspänningen +15% - Operativsystemets spole/lindningar <55 ° C - Plintar för externa anslutningar <25 ° C At the rated supply voltage +15% - Operating coils/windings < 55°C - Terminals for external connections < 25°C	
5.2.12 Skador Damage	Inge läckage under test None throughout the test	
5.2.13 Brand / Rök dörrars lämplighet Fire/Smoke door suitability	Klass 1: lämplig för användning i brand/rök dörrar Grade 1: suitable for use on fire/smoke doors	
Hållbarhet av förmågan att frigöra Durability of ability to release		
5.2.4. Hållbarhet Durability	Minst 25 000 testcykler A minimum of 25 000 test cycles	
5.2.14.1 Korrosionsbeständighet Corrosion resistance	Grad 3: hög resistans (96h) Grade 3: high resistance (96h)	
5.2.14.2 Korrosionsbeständighet Corrosion resistance	Kravet på 5.2.2 uppfylls efter att det utsattes för den relevanta saltspraytesten The requirement of 5.2.2 is met after being subjected to the relevant salt spray test.	

Farliga ämnen Dangerous Substances	De material som används i denna produkt innehåller inga eller släpper inte några farliga ämnen som överstiger de gränsvärden som anges i gällande Europeiska material standarder eller nationella föreskrifter. The materials used in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.	
--	---	--

8. Försäkran om prestanda:

Declaration of Performance:

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 är i överensstämmelse med angivna prestanda i punkt 7.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av tillverkaren.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Antti Piitulainen Vice President, Door Control

Joensuu 01.07.2013

(signature)

ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforsinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND
Tel. + 358 20 599 2501

www.abloy.com

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com